МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку

Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 31, 298000, тел/факс: (36566) 3-45-53, email: gpn-sudak@mail.ru

Предписания № 42 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия. имя. отчество индивидуального предпринимателя,

«Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак Даниленко Ольги Анатольевны

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Судака Республики Крым по пожарному надзору подполковника внутренней службы Пономаренко В.В. от «07» августа 2020 года № 42, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «19» августа 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «19» августа 2020 г. проведена внеплановая/выездная проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике майором внутренней службы Липинским Сергеем Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

объекта защиты: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак (далее МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак), 298000 Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 7

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак Даниленко Ольгой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	
1.	Двери, ведущие с групповых ячеек 1 и 2 этажей на лестничную клетку корпуса №2, выполнить открывающимися по направлению выхода из здания;	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.2.6 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.09.21.	
2.	Обеспечить ширину коридора на 1 этаже здания №1 в соответствии с нормативными требованиями (при дверях, открывающихся из помещений в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, но не менее 1,2 м. в свету);	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.3.3, п. 5.1.1 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.09.21.	
3.	Лестничные марши в зданиях №2 и №3 выполнить шириной не менее 1,35 м.;	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.09.21.	
4.	Групповые ячейки, расположенные на 1 и 2 этажах здания №1 оборудовать вторыми эвакуационными выходами.	ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; п. 5.2.12 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	30.09.21.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут.

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД по г. Судаку
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Липинский Сергей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«19» 08 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«19» августа 2020 г.